


BRZOTÍN



PROJEKTOVANÉ VEDENIE - výkres č.2

NN: NFA2X 4x 120 RM, L=815m

NN: 2x (NFA2X 4x 120 RM, L=220m)

- výmena vodičov a nevyhovujúcich podperných bodov v pôvodnej trase
- úprava domových prípojok

PROJEKTOVANÉ VEDENIE - výkres č.2

NN: NFA2X 2x 25 RM, L=1035m

- výmena vodiča VO a znovumontáž svietidiel

LEGENDA:

- projektované NN vedenie - vzdušné
- projektovaný podperný bod NN
- KS - kotevná svorka NN
- existujúci podperný bod NN
- projektované uzemnenie NN
- projektovaný zvodník prepätia NN
- projektovaná istiacia skriňa
- projektovaná prípojka - vzdušná
- projektovaná prípojka - kábel v zemi
- projektovaná prípojka - vzdušná, jednofázová
- existujúce VN vedenie - bez zmeny
- existujúca trafostanica - bez zmeny
- existujúci obmedzovač prepätia - bez zmeny
- znovumontáž svietidla VO
- znovumontáž reproduktora MR

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : LAHKÁ (NN)
ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C

VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

- samočinné odpojenie napájania
- dvojitá alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Mária Demečková	SADA	
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Mária Demečková		
PROJEKTANT	Ing. Mária Demečková	STUPEŇ	PROJEKT
VEDÚCI ÚTVÁR	Ing. Martin Hajduk		
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.	ČÍSLO ZÁKAZKY	06/2021
MESTO STAVBY	Brzotín, k.ú. Brzotín	DÁTUM	06/2021
NÁZOV STAVBY	Brzotín - úprava NN, DP	FORMÁT	4x A4
NÁZOV VÝKRESU	S001 - NN vedenia, ulica Topoľová, Jasná, Smreková, Kružnianska, situácia	MERKA	1 : 1 000
			2