

LEGENDA:

VEREJNÉ SIETE

- VEREJNÝ VODOVOD
- VEREJNÝ STL PLYNOVOD
- VEREJNÁ KANALIZÁCIA

NAVRHOVANÉ PRÍPOJKY

- **PRÍPOJKA VODY, rPE DN 50**
- **PRÍPOJKA STL PLYNOVODU, OC DN32**
- **PRÍPOJKA KANALIZÁCIE, PVC DN150**

NAVRHOVANÉ AREÁLOVÉ ROZVODY

- **DOMOVÁ ČASŤ PRÍPOJKY VODY**
- **AREÁLOVÝ ROZVOD ÚŽITKOVEJ VODY**
- **DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA**
- **SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA**
- **DOMOVÁ ČASŤ VONKAJŠIEHO NTL PLYNOVODU**

NAVRHOVANÉ OBJEKTY

VŠ	NAVRHOVANÁ VODOMEROVÁ ŠACHTA S VODOMEROVOU ZOSTAVOU 1500/900/1800
Š+ZS50	UZÁVER SO ZEMNOU SÚPRAVOU DN50
VJ	VSAKOVACÍ SYSTÉM ELWA - ALEBO ADEKVÁTNA NÁHRADA POUŽITÉ BLOKY - ENERGISBLOC200, POČET KUSOV: 61ks NAVRHNUTÝ VSAKOVACÍ SYSTÉM JE INFORMAČNÝ, PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ ZHOTOVIŤ KOMPLETNÝ REALIZAČNÝ NÁVRH NA ZÁKLADE HYDROGEOLOGICKÉHO PRIESKUMU PÔDY
ČŠ	ČISTIACA ŠACHTA S FILTROM LÍSTIA
Š1	PLASTOVÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA, Ø600mm
RŠ	KANALIZAČNÁ REVÍZNA ŠACHTA ZO ŽB SKRUŽI, Ø1000
MaRZP	MERACIE A REGULAČNÉ ZARIADENIE PLYNU, vnút. rozmery skrine 2000/2200/500 (HUP, PLYNOMER, REGULÁTOR TLAKU...)

EXISTUJÚCE OBJEKTY

eS	EXISTUJÚCA STUDŇA

POZNAMKY:

PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ POLOHY A VÝŠKY EXISTUJÚCICH SIETÍ
PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI SKUTKOVÉHO STAVU S PROJEKTOM JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM PD

PRI KRÍŽOVANÍ A SÚBEŽNOM VEDENÍ ROZVOD DODRŽIAVAŤ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PODĽA STN 736005

PRI UKLADANÍ POTRUBIA DO ZEME DODRŽAŤ MINIMÁLNY POŽADOVANÝ SPÁD A KRYTIE POTRUBIA
- **KANALIZÁCIA min. 0,8m**
- **VODOVOD min. 1,2m**
- **PLYN min. 0,8m**

S

AUTORI PROJEKTU :			ING. ARCH. JÚLIUS LIŠANÍK, ING. ARCH. JARO HRIVNÁK	
C				
B				
A				
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH	
PROJEKTANT		ING. M. GAVALEC		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		ING. M. GAVALEC		
HIP:		ING. PILIARKIN		
TECHNICKÁ KONTROLA:		A. ŠEBEK		

PROFI PROJEKT s. r. o.,
Wuppertálska 1,
40 023 Košice
SLOVAKIA
TEL.: +421(0)905 606 052

STAVBA:	OBNOVA OKOLICSÁNYIHO KAŠTIEĽA V BRZOTÍNE
INVESTOR:	OBEC BRZOTÍN, MARIASSYHO NÁMESTIE č. 167, 049 51 BRZOTÍN Miesto stavby: BRZOTÍN, MARIASSYHO NÁMESTIE č. súpisné 52, parcela č. 360
STAVEBNÝ OBJEKT: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:	SO 01 - KAŠTIEĽ SO 04 - PRÍPOJKA KANALIZÁCIE, SO 05 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA
NÁZOV VÝKRESU:	SITUÁCIA
ČÍSLO VÝKRESU:	163.3.01.ZTI - 01
Mierka:	1 : 250
Stupeň PD:	RP
Dátum:	15.1.2015