






NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41 ěl. 4.11.6)	
	NORMÁLNÁ PREVADZKA	
	KRYTOMIZOLÁCIOU	MAĽÝM NAPÄŤÍM – PELV
2-24V, DC /IT	(PODĽA STN 332000-4-41 ěl. 4.14.4)	(PODĽA STN 332000-4-41 ěl. 4.14.2)

LEGENDA EZS:

-  - OVLÁDACÍ PANEL (TABLO S KLÁVESNICOU)
-  - DETEKTOR POHYBU 10A 230V IP20
-  - SÍRÉNA EZS
-  - KONTAKT OTVORENIA DVERÍ – magneticky kontakt

Poznámky:

Kedže ústredňa má možnosť rozšírenia zón na 32 (pomocou 3 expandérov), je potrebné niektoré senzory dať na rovnakú zónu, keďže celkový počet senzorov je 35.
Např. Snímače 1 – 2 napojiť na jednu zónu.
Snímače 9 – 10 napojiť na jednu zónu.
Snímače 34 – 35 napojiť na jednu zónu.



HIP	HLAVNÝ PRD.J:	ZODP. PRD.J:	VYPRACOVAL:	ING. JÚLIUS VAŠKO PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA DUNAJSKÁ 12, KOŠICE tel: 0908982286	
Ing. Ján PILIARKIN		Ing. Vaško	Ing. Vaško		
INVESTOR: Obec Brzotín, Máriašyho námestie č. 167, 049 51 Brzotín				DÁTUM:	01/2015
STAVBA : Obnova Okoliesáynho kaštieľa v Brzotíne				STUPEŇ:	RP
SD, PS: Brzotín, Máriašyho námestie č. súpisné 52, parc.č. 360				PROFESIA:	ELEKTRO
SO 01 – KAŠTIEL				FORMÁT:	6A4
ČASŤ: ELEKTROINŠTALÁCIA				ZÁK. ČÍSLO:	
DBSAH : Schéma zapojenia EZS				MIERKA:	VÝKR. ČÍSLO:
				1:100	20