

ROZVODNÁ SIEŤ:

3+N+PE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S  
1+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

- Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)  
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)  
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

- Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)  
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)  
- samočinné odpojenie pri poruche v sieťi TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

Doplnková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)  
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE:	OCELO-PLECHOVÉ NA OMIETKU
ROZMERY:	1070x588x136 v x š x h
KRYTIE:	IP30
PRÚD:	In=80A Ik'' < 10kA
PRÍVOD:	ZDOLA
VÝVODY:	HORE

HIP	HLAVNÝ PRŮJ:	ZODP. PRŮJ:	VYPRACOVAV:	ING. JÚLIUS VAŠKO PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA DUNAJSKÁ 12, KOŠICE tel: 0908982286	
Ing. Ján PILIARKIN		Ing. Vaško	Ing. Vaško		
INVESTOR:	Obec Brzoťín, Máriássyho námestie č. 167, 049 51 Brzoťín			DÁTUM:	01/2015
STAVBA:	Obnova Okoliciásnyho kaštieľa v Brzoťíne			STUPEŇ:	RP
SD, PS:	Brzoťín, Máriássyho námestie č. súpisné 52, parc.č. 360 SO 01 – KAŠTIEL			PROFESIA:	ELEKTRO
				FORMÁT:	6A4
ČASŤ:	ELEKTROINŠTALÁCIA			ZÁK. ČÍSLO:	
				MIERKA:	VYKR. ČÍSLO:
OBSAH:	ROZVÁDZAČ R0U1				12











