



ROZVODNÁ SIEŤ:

3+N+PE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S
1+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE:	PLASTOVÝ POD OMIETKU
ROZMERY:	464x359x97 v x š x h
KRYTIE:	IP30
PRÚD:	In=32 A Ik'' < 10kA
PRÍVOD:	ZHORA
VÝVODY:	HORE

HIP	HLAVNÝ PRŮJ:	ZODP. PRŮJ:	VYPRACOVAL:	ING. JÚLIUS VAŠKO PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA DUNAJSKÁ 12, KOŠICE tel: 0908982286	
Ing. Ján PILIARKIN		Ing. Vaško	Ing. Vaško		
INVESTOR:	Obec Brzoťín, Máriássýho námestie č. 167, 049 51 Brzoťín			DÁTUM:	01/2015
STAVBA :	Obnova Okoliesányho kaštieľa v Brzoťíne			STUPEŇ:	RP
	Brzoťín, Máriássýho námestie č. súpisné 52, parc.č. 360			PROFESIA:	ELEKTRO
SD, PS:	SO 01 – KAŠTIEL			FORMÁT:	6A4
				ZÁK. ČÍSLO:	
ČASŤ:	ELEKTROINŠTALÁCIA			MIERKA:	VYKR. ČÍSLO:
DBSAH :	ROZVÁDZAČ RPK				16

