

ROZVODNÁ SIETĽ:

1+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

- Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zâbránami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)


Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

- Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieťi TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)


Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)


LEGENDA:




- EL. ZÁMOK - OVERÍŤ S DODÁVATEĽOM DVERÍ




- VIDEODISTRIBÚTOR



- VSTUPNÉ TABLO S KAMEROU  
TLAČIDLOVÉ PRI VSTUPOCH DO VCHODOV



- AUDIO-VIDEO TELEFÓN



- RIADIACA JEDNOTKA SO ZDROJOM

— DO 30M 4x KRÚTENÁ DVOJLINKA

— V 30-150M 2x 1,0 MM2 3x KRÚTENÁ DVOJLINKA

— V 150-250M 2x 2,5 MM2 3x KRÚTENÁ DVOJLINKA

— DO 30M 2x KRÚTENÁ DVOJLINKA

— V 30-100M 2x 1,0 MM2 1x KRÚTENÁ DVOJLINKA

— 1x KRÚTENÁ DVOJLINKA

— DO 30M 2x KRÚTENÁ DVOJLINKA

— V 30-100M 2x 1,0 MM2 1x KRÚTENÁ DVOJLINKA

— V 100-250M 2x 2,5 MM2 1x KRÚTENÁ DVOJLINKA

— A

— B

— C

— D

PROSTREDIE:

- 311 - ZÁKLADNÉ
- 411 - VONKAJŠIE

POŽADOVANÉ MIN. KRYTIE:


- VŠETKY VNÚTORNÉ PRIESTORY (311): IP20 - EL. PRÍSTROJE
- IP20 - SVIETIDLÁ
- IP40/20 - ROZVÁDZAČE

VONKAJŠIE PRIESTORY (411):

- IP54 - EL. PRÍSTROJE
- IP54 - SVIETIDLÁ
- IP54/20 - ROZVÁDZAČE

POZNÁMKA:

PRESNÝ TYP KÁBLA PRE DDZ VYŠPECIFIKUJE DODÁVATEĽ SYSTÉMU DDZ



|   |               |              |             |                       |              |
|---|---------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
| HIP   | HLAVNÝ PRD.J: | ZODP. PRD.J: | VYPRACDVAL: | ING.JÚLIUS VAŠKO      |              |
| Ing.Ján PILIARKIN   |               | Ing.Vaško    | Ing.Vaško   | PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA |              |
|   |               |              |             | DUNAJSKÁ 12, KOŠICE   |              |
|   |               |              |             | tel: 0908982286       |              |
| INVESTDR: Obec Brzoťín, Máriašyho námestie č. 167, 049 51 Brzoťín |               |              |             | DÁTUM:                | 01/2015      |
| STAVBA : Obnova Okolicešanyho kaštiela v Brzoťíne                 |               |              |             | STUPEŇ:               | RP           |
| SD, PS: Brzoťín, Máriašyho námestie č. súpisné 52, parc.č. 360    |               |              |             | PROFESIA:             | ELEKTRO      |
| SO 01 – KAŠTIEL   |               |              |             | FIRMÁT:               | 6A4          |
| ČASŤ: ELEKTROINŠTALÁCIA   |               |              |             | ZÁK. ČÍSLO:           |              |
| DBSAH : Prehľadová schéma DDZ                                     |               |              |             | MIERKA:               | VÝKR. ČÍSLO: |
|   |               |              |             | 1:100                 | 09           |