


HUS - HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKOVNICA - SÚČASŤ RH



ROZVODNÁ SIEŤ:

- 3+PEN ~ 50Hz 400/230V, TN-C
- 3+PEN(N+PE) ~ 50Hz 400/230V, TN-C-S
- 3+N+PE ~ 50Hz 400/230V, TN-S
- 1+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

- Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zäbrananím alebo krytím (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

- Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

Doplnková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

POZNÁMKA:

- V PRIESTOROCH S VAŇOU ALEBO SPRCHOU A V UMÝVACÍCH PRIESTOROCH ZRIADIŤ DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE V ZMYSLE NORMY STN 33 20007-701.

PROSTREDIE:

- 311 - ZÁKLADNÉ
- 411 - VONKAJŠIE

POŽADOVANÉ MIN. KRYTIE:

VŠETKY VNÚTORNÉ PRIESTORY (311):

- IP20 - EL. PRÍSTROJE
- IP20 - SVIETIDLÁ
- IP40/20 - ROZVÁDZAČE

VONKAJŠIE PRIESTORY (411):

- IP43 - EL. PRÍSTROJE
- IP43 - SVIETIDLÁ
- IP43/20 - ROZVÁDZAČE

HIP	HLAVNÝ PRD.J:	ZODP. PRD.J:	VYPRACOVAV:	ING. JÚLIUS VAŠKO PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA DUNAJSKÁ 12, KOŠICE tel: 0908982286
Ing. Ján PILIARKIN		Ing. Vaško	Ing. Vaško	
INVESTOR: Obec Brzoťín, Máriássyho námestie č. 167, 049 51 Brzoťín				
STAVBA : Obnova Okoliceánjho kašteľa v Brzoťíne				STUPEŇ: RP
SD, PS: Brzoťín, Máriássyho námestie č. súpisné 52, parc.č. 360				PROFESIA: ELEKTRO
SO 01 – KAŠTEĽ				FORMÁT: 6A4
ČASŤ: ELEKTROINŠTALÁCIA				ZÁK. ČÍSLO:
DBSAH : Prehľadová schéma uzemnenia				MIERKA: VYKR. ČÍSLO:
				1:100
				07