

Pôdorys 2. nadzemného podlažia M=1:50

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.M.	POPIS MIESTNOSTI	M ²
2.01	CHODBA - GALÉRIA FOTOGRAFIÍ	70,9
2.02	GALÉRIA FOTOGRAFIÍ	21,90
2.03	GALÉRIA LUDOVÉHO UMENIA	26,00
2.04	GALÉRIA SACH	35,60
2.05	VIACOCÉLOVÁ SALA	79,50
2.06	KANCELÁRIA ADMINIST. PRACOVNÍKOV	43,50
2.07	ADMINISTRATÍVNO OBSLUŽNÉ PRIESTORY	36,00
2.08	KUCHYNKA	3,8
2.09	CHODBA	7,8
2.10	WC ZAMESTNANCI - ŽENY	17,2
2.11	WC ZAMESTNANCI - MUŽI	6,8
2.12a	SKLAD TLAČE MÚZEA	25,90
2.12b	ARCHÍV MÚZEA	42,6
2.12c	CHODBA	42,6
2.13	SCHODISKO	13,5
2.14	UPRATOVAČKA	1,5
2.15	RESTAURÁTORSKÁ DIELŇA	10,5
2.16	CHODBA	9,8
2.17	RESTAURÁTORSKÁ DIELŇA	5,8
2.18	PRIESTOR PRE PRÍPRAVU VÝSTAVY	28,1
2.19	BAJKONIK	3,2

LEGENDA:

ROZVOD VYKUROVANIA

PRÍVODNÉ POTRUBIE 80°C

VRÁTNE POTRUBIE 60°C

UK1

OZNAČENIE STUPAČIEK

ZMENA DIMENZIE POTRUBIA

MATERIÁL ROZVODOV:

- OCEĽ

TELESÁ:

AKO VYKUROVACIE TELESÁ SÚ NAVRHNUTÉ:

- 201.A.08 - 22VK 600/1300 PG1,3

- ČÍSLO MIESTNOSTI - DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ KORAD TYP VK, ALEBO ADEKVATNA NAHRADA - VÝŠKAŠÍRKA PRÍPOJOVACIA GARNITÚRA PG1: PRÍMIE RADIÁTOROVÉ SKRUTKOVANIE S UZAVIERANÍM TRIM DN15, ALEBO ADEKVATNA NAHRADA TERMOSTATICKÁ HLAVICA TRV 300 M30, ALEBO ADEKVATNA NAHRADA ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN8

- 201.A.09 - KL1200/800 PG2

- ČÍSLO MIESTNOSTI - REBRÍKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ KORAD, TYP KL, ALEBO ADEKVATNA NAHRADA - VÝŠKAŠÍRKA PRÍPOJOVACIA GARNITÚRA PG2: PRÍMIE RADIÁTOROVÉ SKRUTKOVANIE S UZAVIERANÍM TRIM DN15, ALEBO ADEKVATNA NAHRADA TERMOSTATICKÁ HLAVICA TRV 300 M30, ALEBO ADEKVATNA NAHRADA S ODDĚLENÝM SNÍMAČOM ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN8

ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL TRV-2 DN15, ALEBO ADEKVATNA NAHRADA

ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL TRV 300 M30, ALEBO ADEKVATNA NAHRADA

ROHOVÉ SKRUTKOVANIE TRIM DN15, ALEBO ADEKVATNA NAHRADA

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN8

POZNÁMKY:

ROZVODY VYKUROVANIA BUDU VEDENÉ V PODLAHE

HLAVNÉ LEŽATÉ ROZVODY V KOTOLNI A STUPAČKY VYKUROVANIA BUDÚ IZOLOVANÉ

DN POTRUBIA	HRúbKA IZOŁACIE
15-32	25 mm
32-50	30 mm

AUTORI PROJEKTU :		ING. ARCH. JÚLIUS LIŠANÍK, ING. ARCH. JARO HRIVNÁK	
C			
B			
A			
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH
PROJEKTANT	ING. LETASIOVA		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. POLAK		
HIP:	ING. PILIARKIN		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PILIARKINOVÁ		
STAVBA:		OBNOVA OKOLICSÁNYIHO KAŠTIELA V BRZOTÍNE	
INVESTOR:		OBEC BRZOTÍN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE Č. 167, 049 51 BRZOTÍN	
STAVEBNÝ OBJEKT:		SO 01 - KAŠTIEĽ	
PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:			
NÁZOV VÝKRESU:		Pôdorys 2. nadzemného podlažia	
ČÍSLO VÝKRESU:		163.3.01.UV - 2	
Mierka:		1 : 50	
Stupeň PD:		RP	
Dátum:		26.1.2015	