



ROZVODNÁ SIEŤ:

- 3+PEN ~ 50Hz 400/230V, TN-C
- 3+PEN(N+PE) ~ 50Hz 400/230V, TN-C-S
- 3+N+PE ~ 50Hz 400/230V, TN-S
- 1+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

- Ochrana pred priamym dotýkom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zbraňami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

- Ochrana pred nepriamym dotýkom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

POZNÁMKA:

- V PRIESTORCH S VAŇOU ALEBO SPRCHOU A V UMÝVACÍCH PRIESTORCH ZRIADIŤ DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE V ZMYSLE NORMY STN 33 2000 7-701.
- POŽIARNE KÁBLE ZABEZPEČUJÚCE NAPÁJANIE POŽIARNYCH ZARIADENÍ (VETRANIE, SHZ, ATS, NÚDZOVÉ OSVETLENIE..) MUSIA BYŤ POČAS HORENIA FUNKČNÉ PO DOBU MINIMÁLNE 90 MINÚT.
- POŽIARNE TRASY (ŽĽABY ROŠŤY) MUSIA BYŤ POČAS HORENIA ODOĽNÉ PO DOBU MINIMÁLNE 90 MINÚT.

HIP	HLAVNÝ PRŮJ.	ZODP. PRŮJ.	VYPRACOVAL:	ING. JÚLIUS VAŠKO
Ing. Ján PILÁRKIN		Ing. Vaško	Ing. Vaško	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA DUNAJSKÁ 12, KOŠICE tel: 0908982286
INVESTOR: Obec Brzoťín, Máriašyho námestie č. 167, 049 51 Brzoťín				DÁTUM: 01/2015
STAVBA : Obnova Okoliceányho kaštieľa v Brzoťíne				STUPEŇ: RP
SD, PS: Brzoťín, Máriašyho námestie č. súpisné 52, parc.č. 360				PROJEKTA: ELEKTRO
SO 01 – KAŠTIEĽ				FORMÁT: 6A4
ČASŤ: ELEKTROINŠTALÁCIA				ZÁK. ČÍSLO: MIERKA:
DBSAH : ZÓNY V KÚPELNACH				VÝKR. ČÍSLO: 17
				1:100